

ISTITUTO.....
RELAZIONE COMPITI RELATIVI ALL'ANTINCENDIO
FIGURA SENSIBILE:

1° periodo: dal 1° settembre al 30 novembre = 1

2° periodo: dal 1° dicembre al 28 febbraio = 2

3° periodo: dal 1° marzo al 30 giugno = 3

N.	DESCRIZIONE	1	2	3
1	controllo avvenuta ricarica estintori da parte della ditta manutentrica) - controllo semestrale			
2	controllo dell'altezza a cui sono posizionati gli estintori - unico controllo			
3	controllo della corretta installazione di tutti gli estintori - controllo semestrale			
4	controllo della giusta distanza tra un estintore e l'altro (circa 6m) - controllo semestrale			
5	controllo della numerazione di tutti gli estintori - controllo semestrale			
6	verifica presenza di almeno 2 estintori nei locali più grandi (teatro, ecc.) - controllo semestrale			
7	controllo dell'avvenuta manutenzione periodica degli idranti - controllo semestrale			
8	controllo della corretta installazione degli idranti - controllo semestrale			
9	verifica della presenza di una certificazione in cui si attesti che le tende installate sono ignifughe			
10	segnalazione della presenza di sostanze infiammabili - controllo mensile			
11	richiesta di un controllo dei laboratori in cui vengono usati materiali infiammabili o prodotti chimici			
12	verifica e registrazione dei controlli periodici dell'ascensore e della caldaia			
13	registrazione sul Registro dei controlli periodici:			
a	del certificato di collaudo dell'impianto elettrico			
b	del certificato di collaudo dell'imp.gas della caldaia - impianto termico			
c	del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)			
d	della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico			
e	della dichiarazione di conformità dell'impianto di riscaldamento			
f	del mod. ISPEL "A1" d'omologazione dei dispositivi contro le scariche elettriche			
g	del mod. "B1" d'omologazione dell'impianto di messa a terra			
h	del nulla osta provvisorio (N.O.P.)			
i	delle verifiche degli estintori e degli idranti			
l	delle verifiche del funzionamento dell'impianto elettrico			
m	delle verifiche dell'impianto gas della caldaia - impianto termico			
n	delle verifiche del funzionamento dei dispositivi contro le scariche elettriche			

Da elaborare ogni 3 mesi dalle FIGURE SENSIBILI addette al PRIMO SOCCORSO
(da consegnare al D.S. compilata ogni 3 mesi)

LARGO BACONE 7/1 - 00137 ROMA - tel. 06 82 70 767 - 339 89 500 18 - fax 06 97 61 75 39
e-mail: a.meucci@awn.it - P.E.C.: a.meucci@pec.archrm.it - sito internet: www.studio-meucci.it
p. IVA 072 881 70 587 - c.f. MCC LRT 44D08 H501S

iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia n. 2991
abilitazione per certificazioni n. RM 02991 A 01387 di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.85
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per macrosettori ATECO 1-2-3-4-5-6-7-8-9 (D.Lgs. 81/2008)
Mediatore Professionista Autorizzato a norma del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 18 ottobre 2010
scu1301.064L.doc