

**ISTITUTO.....**  
**RELAZIONE COMPITI RELATIVI ALL'EVACUAZIONE**  
**FIGURA SENSIBILE: .....**

1° periodo: dal 1° settembre al 30 novembre = 1

2° periodo: dal 1° dicembre al 28 febbraio = 2

3° periodo: dal 1° marzo al 30 giugno = 3

N.	DESCRIZIONE	1	2	3
1	Controllo delle uscite di sicurezza (devono essere a norma, cioè provviste di maniglioni antipánico) - <b>controllo trimestrale</b>			
2	controllo di eventuali impedimenti posti davanti alle uscite di sicurezza - <b>controllo settimanale</b>			
3	controllo della segnaletica relativa alle uscite di sicurezza - <b>controllo trimestrale</b>			
4	verifica dell'apertura delle uscite di sicurezza in orario scolastico - <b>controllo giornaliero</b> )			
5	controllo delle porte a vetri che devono essere provviste di segnalazione (nastro rosso, mano, ecc...) ad altezza d'occhi - <b>controllo trimestrale</b>			
6	controllo delle planimetrie di evacuazione che devono essere affisse sulle porte di ciascun ambiente - <b>controllo trimestrale</b>			
7	controllo delle tabelle informative con i numeri telefonici che devono essere poste nei punti "caratteristici" - <b>controllo trimestrale</b>			
8	controllo della segnaletica relativa alle vie di fuga - <b>controllo trimestrale</b>			
9	controllo della campanella che deve essere udibile ovunque - <b>controllo settimanale</b>			
10	controllo del funzionamento delle luci di emergenza - <b>contr. trim</b>			
11	verifica dell'apertura delle porte che deve essere nel senso dell'esodo - <b>controllo trimestrale</b>			
12	controllo delle porte di quegli ambienti in cui sono presenti da 26 a 50 persone, che devono aprire verso l'esterno ed essere di almeno 90 cm - <b>controllo trimestrale</b>			
13	controllo delle porte di quegli ambienti in cui sono presenti da 51 a 100 persone, che devono aprire verso l'esterno ed essere di almeno 120 cm - <b>controllo trimestrale</b>			
<b>VERIFICA DELLA PRESENZA:</b>				
a	del certificato di agibilità,			
b	del collaudo statico,			
c	della dichiarazione dell'avvenuta verifica			
d	dell'idoneità statica,			
e	del piano di evacuazione e del suo aggiornamento,			
f	delle planimetrie aggiornate dell'edificio			

Da elaborare ogni 3 mesi dalle FIGURE SENSIBILI addette all'EVACUAZIONE  
(da consegnare al D.S. compilata ogni 3 mesi)